

Technische Anschlussbedingungen Hochspannung **Gültig ab: 01.01.2025**

Im Netzgebiet des Netzbetreibers Netze Magdeburg GmbH gelten als „Technische Anschlussbedingungen Hochspannung“ (TAB-HS) die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Technische Anschlussregel Hochspannung (VDE-AR-N 4120) des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (VDN|FNN) in der jeweils gültigen Fassung.

Die TAB-HS der Netze Magdeburg GmbH gelten für den Anschluss und den Betrieb von Bezugs- und Erzeugungsanlagen (darunter auch Mischanlagen, Speicher und Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge) an das Hochspannungsnetz der Netze Magdeburg GmbH sowie bei einer Erweiterung oder Änderung bestehender Kundenanlagen.

Die Rechte der Technische Anschlussregel Hochspannung (VDE-AR-N 4120) liegen beim VDE.